

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2025000301005255

人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： 人民电器集团有限公司  
生产者地址： 浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008 : 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称： 经互感器接入式非金属计量表箱  
产品系列、型号、规格： (见附页)  
依据的标准： GB/T 7251.2-2023  
生产企业名称： 人民电器集团有限公司  
生产企业地址： 浙江省温州市乐清市经济开发区（柳市人民工业园）柳乐路555号

联系人： 郑淑雷  
电话： 1358895\*\*\*\*  
电子邮箱： 599161649@qq.com  
指定签字人： 郑淑雷

自我声明时间： 2025-05-30  
自我声明地点： 温州市  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2025000301005255



产品系列、型号、规格:

PFPS1H ; 额定电压 (Un) : 400V、380V ; 额定绝缘电压 (Ui) : 690V ; 额定频率 (fn) : 50Hz ; 主母线的额定电流 (InA) : 400A、300A、250A、225A、200A、150A、100A ; 主母线的额定短时耐受电流 (Icw) : 10kA ; 户内型/户外型 : 户外型 ; 外壳防护等级 : IP44、IP34D ; 最大输出回路数 : 1回路

联系人 : 郑淑雷  
电话 : 1358895\*\*\*\*  
电子邮箱 : 599161649@qq.com  
指定签字人 : 

自我声明时间: 2025-05-30  
自我声明地点: 温州市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 ([cx.cnca.cn](http://cx.cnca.cn)) 或扫描右上角二维码查询。