



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307695884

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-800L、RDM5-800M、RDM5-800H、RDM5-800LR、RDM5-800MR、
RDM5-800HR、RDM5P-800L、RDM5P-800M、RDM5P-800H、RDM5P-800LR、
RDM5P-800MR、RDM5P-800HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 09 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695884

证书附页：第1页 共2页

RDM5-800L、RDM5-800M、RDM5-800H、RDM5-800LR、RDM5-800MR、RDM5-800HR、RDM5P-800L、RDM5P-800M、RDM5P-800H、RDM5P-800LR、RDM5P-800MR、RDM5P-800HR；U_{imp}:12kV；U_i:1000V；U_e: AC400V/690V；In: 500A, 630A, 700A, 800A；过电流脱扣器类型:热磁式；AC400V:L型:I_{cs}:65kA, I_{cu}:65kA；M型:I_{cs}:75kA, I_{cu}:75kA；H型:I_{cs}:75kA, I_{cu}:100kA；AC690V:L型:I_{cs}:10kA, I_{cu}:20kA；M型:I_{cs}:15kA, I_{cu}:25kA；H型:I_{cs}:20kA, I_{cu}:35kA；选择性类别:A；极数:3P, 4P；适用于隔离用；配用的辅助触头:2NO2NC；I_{th}:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A；配用的报警触头:2NO2NC；I_{th}:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695884

证书附页：第 2 页 共 2 页



型号的解释：

RD M 5 - 800 R /

通途代号：配电用无代号，“2”表示保护电动机用，
脱扣器方式及附件代号：(见表 2)
极数：3—三极，4—四极
无代号：普通产品；R：项目专用
分断能力级别：L：65kA，M：75kA，H：100kA
壳架等级额定电流(A)
无代号：常规产品；P：行业特供型号
设计代号
塑料外壳式断路器
企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司